

Kood		Tööliik	Tähis	EHITUSE ÜLEANTAVA DOKUMENTATSIOONI LOEND	Täitedoku- mentatsioonis esitada	Vajalik antud objektil	
II tase	III tase						
8200		ÜLDNÕUDED					
			Kaustad koostada alltöövõtjate baasil				
			Kaustade vormistamisel ja muudel juhtidel jälgida RKAS tehnilise kirjelduse peatükk 13 kirjutatut				
			Alltöövõtu päevikutes saatelehtede nr.kaetud tööde aktid,tööde protokollid,muud koostatud dokumendid.Mehhanismid, ilm, sisetööde tegijatel lisaks sisetemp.ja niiskus.Tehtavad tööd telgede, korruste jne. kaupa.				
			Sertifikaatide jne.peale kirjutatud täpselt mis materjal see on. Kui tegemist paljude toodetega siis märkida konkreetne toode.				
			OJV poolt võib allakirjutada vastava osa MTR registreeringuga spetsialist(kaetud tööd ,ehitustööde päevikud)				
			Hiljem peale kirjutatud märkustel peab olema OJV ja Töövõtja allkirjad kõrval				
			Teostusdokumentatsioon komplekteerida ja üle vaadata/vastu võtta mõistliku aja jooksul (1 kuu) peale alltöövõtja põhiliste tööde lõppu objektil.				
			Dokumendid eesti keeles				
			ÜLDKAUST (PEATÖÖVÕTJA)				
			D	Ehitusluba, ehituse alustamise teatis KOV	jah	jah	
			D	Täitedokumentatsiooni kaustade sisukord (tööde alguses kokkuleppida).	jah	jah	
			TJ	Hoone telgede mahamärgimise akt	jah	jah	
			D	Alltöövõtjate nimekiri, kontaktandmed, tegevus	jah	jah	
			P	Evakuatsiooni plaanid koos tulekustutusvahendite paiknemisega	jah	jah	
			D	Paigaldatud inventari ja kohtkindla mööbli teostusdokumentatsioon	jah	jah	
			D	Jäätmekäitlusõiendid	jah	jah	
						jah	
			D	Autorijärelevaive kaust	jah		
			A	Näidistööde aktid	jah	jah	
			MA	Termograafiline uuring, mille läbiviija peab olema vastava pädevusega.	jah	jah	
			TJ	Üldine teenindusluukide asukohtade tabel ruumide kaupa + teostusjoonis teenindusluukide kohta	jah	jah	
			MA	Ruumide mõõdistamise protokoll (inventariseerimine)	jah	jah	
			D	Kasutusluba ja kasutusloa teatis	jah	jah	
			D	Ehitusplatsi töökoosolekute protokollid	jah	jah	
			D	Ehitustööde päevikud (s.h. eritööd, üldehitustööd)	jah	jah	
			A	Ehituse vaheetappide vastuvõtu aktid	jah	jah	
			D	Garantiaegne tagatis	jah	jah	
			D	Täitmistagatis, ettemaksutagatis	jah	jah	
			D	Teostatud tööde aktid, arved	ei	ei	
			D	Keskonnaameti õiend (kasutusloa taotlusele) ehituse vastavuse kohta	jah	jah	
			D	Tervisekaitse õiend (kasutusloa taotlusele) ehituse vastavuse kohta	jah	jah	
			D	Päästeameti õiend (kasutusloa taotlusele) ehituse vastavuse kohta ekspluatatsiooniks koos õiendi väljastamist eeldavate dokumentidega	jah	jah	
			A	Kanalisatsiooni, sooja ,vee jne ühenduste ekspluatatsiooni andmise akt võrguettevõttelt	jah	jah	
			MA	Kasutuseelne veeproov (keemiline ja bioloogiline analüüs)	jah	jah	
			A	Tööde vastuvõtmise ja ülevaatusprotokollid	jah	jah	
			A	Aktid tellija kasutusõppe kohta, koolitusprogramm	jah	jah	
			S	Kasutatud materjalide spetsifikatsioonid	jah	jah	
			D	Hooldusraamat	jah	jah	
			J	Kasutus ja hooldusjuhendid	jah	jah	
			D	Kinnistu ja ruumikaardid vastavalt RKAS 13.10.6(7) (vormistamine Tellijaga kokkuleppida)	jah	jah	
			TÜ	Ehitise lõppülevaatus, ülevaatused aktid	jah	jah	
			MA	Õhulekke arvu mõõdistustulemused	jah	jah	
			MA	Akrediteeritud labori poolt teostatud akustilised mõõtmised - lõõgimüra, õhumüra, järelkõlakesvust ja tehnosüsteemide poolt põhjustatud müra.	jah	jah	
			MA	Tuleohutussüsteemide (Sprinkleri, gaasikustutuse, ventilatsiooni, liftide, tuletõkkekardinate, tuletõkkeuste, suitsuluukide jne.) koostoimimise komplekskatsetuse programm	jah	jah	
			D	Kinnistu andmete kaardid vastavalt näidisele 7,RKAS(13.10.7)	jah	jah	
			D	Hoone andmete kaardid vastavalt näidisele 8,RKAS(13.10.8)	jah	jah	
			P	Välisvõrkude koondplaan	jah	jah	
			P	Projekti sisukord milles märgitud asendatud, lisatud joonised	jah	jah	
			D	Kvaliteediplaan	jah	jah	
			Projekt	jah	jah		
		RAJATISED MAAPÕUES JA TERRITOORIUMIL					

Tähised:
D - Dokument
KT - KaetudTööd

TÜ - TööÜlevaatus
TJ - TeostusJoonis
MA - Mõõdistusaktid, katseprotokollid, vastuvõtuaktid
S - Sertifikaat (ja vastavustunnistused)
J - Kasutus-, hooldus- ja paigaldusjuhend
A - Akt
T - Tootejoonised
P - Plaanid

Kaustade sisukord peab minimaalselt olema järgmine:

Tiitelleht
Sisukord

Kvaliteedi juhtimise plaan/alltöövõtja tööde teostamise projekt antud objektil (Kvaliteediplaan Ratu 1180-S vms)
Ehitustööde päevikud
Kaetud tööde aktid
Teostusjoonised
Sertifikaadid, toimivussertifikaadid, vastavustunnistused jne.
Betoontööde protokollid betooni tugevuse kasvu arvutusega
Materjalide saatelehed (betooni ssaatelehed)
Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid
Mõõdistused ja katseprotokollid
Kasutatud materjali spetsifikatsioon, tarnijad (kokkuleppel)
Projekti muudatused, kooskõlastused
Kooskõlastatud materjalide loend (tabel, projektijärgsed, asendustooted, muudatused)
Vajalikud tunnistused

Dokumendi koostamisel kasutatud materjalid

Tehnilised nõuded kooli ja büroohoonetele RKAS osa13

Hoolduse näidisdokumendid, tüüpvormid, viited, EKHHL
ERM OJV tegemise kogemus

8240	Välistrassid				
	Sadevesi väline (trass)				
	KT	Torustiku ja kaevude ülevaatusakt, video aruanne		jah	jah
	S	Torustike, kaevude, muude elementide sertifikaadid, vastavustunnistused		jah	jah
	D	Tööde teostamise plaan		ei	jah
	TJ	Mahamärkimisakt koos sidumisjoonisega		jah	jah
	MA	Aluste tihedusmõõtmisakt (E.) RIL 132. Liivaga täitmisel kihtide tiheduse mõõtmise akt penetromeetriga.		jah	jah
	A	Näidistöö		ei	jah
	TJ	Torustiku ja kaevude paigalduse teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt		jah	jah
	J	Kasutus- ja hooldusjuhendid		jah	jah
	D	Kasutatud materjalide loend		jah	jah
	Sadevesi hoone sisene				
	KT	Torustiku surveproov, video aruanne		jah	jah
	D	Tööde teostamise plaan		ei	jah
	S	Torustike, muude elementide sertifikaadid, vastavustunnistused		jah	jah
	A	Näidistöö		ei	jah
	TJ	Teostusjoonised		jah	jah
	J	Kasutus ja hooldusjuhendid		jah	jah
	D	Kasutatud materjalide loend		jah	jah
	Kanalisatsioonitrass (fekaal, sadevesi), Reoveepuhastid, reoveepumplad				
	TJ	Mahamärkimisakt koos sidumisjoonisega		jah	jah
	MA	Aluste tihedusmõõtmisakt (E.) RIL 132. Liivaga täitmisel kihtide tiheduse mõõtmise akt penetromeetriga. Taastatavate katendite (asfalt) aluse tihedusproov.		jah	jah
	D	Tööde teostamise plaan		ei	jah
	KT	Torustike, kaevude paigalduse, muude elementide ja ühenduste ülevaatusakt, fotod		jah	jah
	S	Torustike, kaevude ja muude toodete sertifikaadid, vastavustunnistused. Tagasitäite, liiva sertifikaat. Killustiku (fraktsioon) sertifikaadid.		jah	jah
	KT	Torustiku külgnava osa (h= toru kõrgus) ja pealmise osa (h=30cm) tagasitäite ja tihendamise ülevaatus akt		jah	jah
	TÜ	Torustiku ja kaevude ülevaate video aruanne		jah	jah
	A	Näidistöö		ei	jah
	MA	Kanalisatsioonipumpla ja reoveepuhastusjaama toimivuse ja katsetamise akt.Eelvoolu väljuva reovee analüüs		jah	jah
	J	Reoveepuhastusjaama sisseseade paigaldusjuhendid, kasutus- ja hooldusjuhendid.		jah	jah
	J	Pumplate paigaldusjuhendid, automaatika toimimisjuhendid ja paigaldusjuhendid		jah	jah
	TJ	Teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt		jah	jah
	MA	Rasva, liiva ja õlipüüdemahuti veekatse		ei	jah
	D	Kasutatud materjalide loend		jah	jah
	Drenaaž, drenaažipumplad				
	TJ	Drenaaži mahamärkimisakt koos sidumisjoonisega		jah	jah
	J	Drenaaži torustiku paigaldusjuhend, koos kaeviku tüüplõikega (RIL 126 - 2009). Drenaaži pumplate paigaldusjuhendid, automaatika toimimisjuhendid ja paigaldusjuhendid.		ei	jah
	J	Kasutus- ja hooldusjuhendid.		jah	
	D	Tööde teostamise plaan		ei	jah
	TÜ	Torustiku ja kaevude video aruanne		jah	jah
	S	Torustike, kaevude, geotekstiili, drenaaži pumpla, liiva ja muude elementide sertifikaadid, vastavustunnistused.		jah	jah
	KT	Aluste, torustike kaevude ja muude toodete ülevaatusaktid, tagasitäite, tihendamise aktid.		jah	jah
	A	Näidistöö		ei	jah
	MA	Drenaažipumpla toimivuse ja katsetamise akt		jah	jah
	TJ	Teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt		jah	jah
	D	Kasutatud materjalide loend		jah	jah
	Väline veetrass				
	TJ	Veetrassi mahamärkimisakt koos sidumisjoonisega		jah	jah
	D	Tööde teostamise plaan		ei	jah
	TJ	Torustiku paigalduse teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt		jah	jah
	J	Veevarustuspumpla ja veetöötlusseadmete paigaldusjuhendid		ei	jah
	J	Kasutus- ja hooldusjuhendid		jah	jah
	MA	Veetorustiku surveproovi akt		jah	jah
	MA	Signaaltraatidega lekkeotsimisüsteemi kontrollmõõdistuse akt		jah	jah
	KT	Torustiku pealmise osa (h=30cm) tagasitäite ja tihendamise ülevaatus akt, fotod		jah	jah
	KT	Ohutusmärgistuse (märkelint) paigalduse akt, fotod		jah	jah
	S	Tagasitäite, liiva, killustiku (fraktsioon), asfaldi, torustike, kaevude, pumplate, veetöötlusseadmete ja muude elementide sertifikaadid, vajalikud vastavustunnistused.		jah	jah
	MA	Veetöötlusseadmete ülevaatused, katsetused, mõõdistused, kontrollrestid, dokumenteerimine, jne.		jah	jah
	KT	Aluste, torustike, kaevude ja muude toodete ülevaatusaktid		jah	jah
	A	Näidistöö		ei	jah
	MA	Veetrassi soojenduskaabli paigaldus ning toimivuse mõõtmine		jah	jah
	MA	Aluste tiheduse mõõteakt. Täitetööde tiheduse mõõteaktid kihtide viisi liivaga tihendamisel vastavalt penetromeetriga või Inspector seadmega. Asfaldi puurkehade akt. Taastatavate katendite (asfalt) aluse tihendusproov.		jah	jah
	MA	Kasutuseelne veeproov. Veeproovi keemiline akt. Veeproovi akt bioloogilise koostise kohta Tervisekaitse laborilt.		jah	jah
	TÜ	Läbipesu akt		jah	jah
	MA	Tuletõrjeveehoidla veekatse ja veekatseakt		jah	jah
	D	Kasutatud materjalide loend		jah	jah

Sidekanalisatsioonitrass				
	KT	Aluste ülevaatus akt, fotod	jah	jah
	D	Tööde teostamise plaan	ei	jah
	KT	Torustike, kaevude paigalduse, muude elementide ja ühenduste ülevaatusakt, fotod	jah	jah
	S	Killustiku (fraktsioon), torustike, kaevude ja muude toodete sertifikaadid, vajalikud vastavustunnistused	jah	jah
	TJ	Torustiku ja kaevude paigalduse teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt	jah	jah
	KT	Torustiku pealmine osa (h=30cm) tagasitäite ja tihendamise ülevaatus akt, fotod	jah	jah
	KT	Ohutusmärgistuse paigalduse akt, fotod	jah	jah
	MA	Taastatavate katendite aluse tihendusproov. Asfaldi puurkehade vastavuse akt.	jah	jah
	A	Näidistöö	ei	jah
	MA	Kaevude veepidavuse kontrollakt	jah	jah
	D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah
8260 Territooriumi pinnakonstruktsioonid				
Teed ja platsid,haljastus				
	KT	Aluste ülevaatusakt (täide, killustik), fotod	jah	jah
	D	Tööde teostamise plaan	ei	jah
	MA	Aluste (täide, killustik) tihendusproovid.Asfaldi puurkehade vastavusakt.	jah	jah
	S	Katendite (asfalt, teekivid, jne.) ja muude elementide (äärekivid, jne) sertifikaadid ja külmakindlus, täitepinnase ja killustiku (fraktsiooni) sertifikaadid	jah	jah
	TJ	Teostusjoonis (x y z) liiv ja killustikalustele,jne	jah	jah
	A	Näidistöö	ei	jah
8280 Vundamendid ja aluspõrandad pinnasel				
Rostvärgid				
	KT	Armeerimise kaetud tööde akt ja raketise ülevaatusakt, fotod	jah	jah
	MA	Betooni survetugevuse katsed	ei	jah
	D	Tööde teostamise plaan	ei	jah
	S	Armatuuri, betooni jne. sertifikaadid	jah	jah
	TÜ	Kontrollitakse projektis ettenähtud näitajad (tihedus,veesisaldus,poorsustegur,sisehõrdetegur,deformatsiooni moodul,nidusus)	ei	jah
	D	Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht).	jah	jah
	TJ	Rostvärgi teostusjoonis (x y z).	jah	jah
	A	Rostvärgi vastavusakt mahamärgitus telgedele	jah	jah
	TJ	Hoone mahamärgimise akt	jah	jah
Vundamendid				
	TJ	Hoone mahamärgimise akt. Vundamendi vastavusakt mahamärgistus telgedele. Vundamendi (taldmik) ja montaažipoltide teostusjoonis (x y z).	jah	jah
	A	Aluste ülevaatus akt ülevaatusel osaleb ka projekteerija ja kirjutab aktile alla	jah	jah
	KT	Aluste ülevaatus akt, tihendusproov, fotod	jah	jah
	D	Tööde teostamise plaan	ei	jah
	S	Täitematerjali ja killustiku (fraktsioon); armatuuri, montaažipostide; betooni ja selle lisandite; soojaisolatsiooni- ja kaitsekihtide materjalide; laotise materjalide (kivimaterjal, segud, sarrused); hüdroisolatsiooni- ja kaitsekihtide materjalide sertifikaadid	jah	jah
	KT	Armeerimise kaetudtööde akt ja raketise ülevaatusakt, fotod	jah	jah
	D	Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht).	jah	jah
	MA	Betooni survetugevuse katsed	ei	jah
	KT	Horisontaalse ja/või vertikaalse hüdroisolatsiooni ning soojaisolatsiooni kaitse ja kihtide ülevaatusakt, fotod	jah	jah
	KT	Läbiviikude tihendamise akt, fotod	jah	jah
	MA	Paigaldatud hüdroisolatsiooni nakkekatse	ei	jah
Vaivundament				
	MA	Vaiakatse, Koormamise akt vaia kandevõime määramiseks	jah	jah
	D	Peaprojekteerija kooskõlastus	jah	jah
	D	Tööde teostamise plaan	ei	jah
	KT	Aluse ülevaatusakt töövõtja, projekteerija allkirjadega.	jah	jah
	D	Vaiatööde päevik	jah	jah
	D	Vaiatööde pass	jah	jah
	KT	Sarruse paigalduse kaetud tööde akt	jah	jah
	KT	Vaiade terviklikkuse kontrolli akt	jah	jah
	TJ	Teostusjoonis EVS 811:2012 kohaselt tööjoonistele vastava põhjalikkusega	jah	jah
	S	Vaia sarruskarkassi valmistaja vastavusdeklaratsioon koos valmistamiseks kasutatud sarruse ja terase sertifikaatidega.	jah	jah
	MA	Betooni survetugevuse katsed	ei	jah
	D	Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht).	jah	jah
	MA	Rammvaia süvistamisaruanne	jah	jah
	MA	Rammvaia koondaruanne	jah	jah
	S	Mikrovaia ja toruvaia toimevusdeklaratsioon	jah	jah
	MA	Mikrovaia süvistusaruanne	jah	jah
	S	Mikrovaia pass	jah	jah
	S	Tsemendi toimevusdeklaratsioon, injektsoonaine toimevusdeklaratsioon	jah	jah
	J	Talviste mikrovaia tööde juhend	ei	jah
Betoonpõrandad pinnasel ja vahelagedel				
	KT	Aluste ülevaatus akt, tihendusproov (lisaks allkirjastab akti projekteerija), fotod	jah	jah
		Täitematerjali ja killustiku (fraktsioon); vuukimismastiksi; katendite ja täite- ning paigaldusainete; kiu, liiva, killustiku, kile, betooni ja selle lisandite; hüdroisolatsiooni ja paigaldusainete, soojustuse, armatuurterase ja fiksaatorite, deformatsioonivuukide, heliisolatsiooni, aurutõkke jms toodete passid ja sertifikaadid	jah	jah
	KT	Soojaisolatsiooni, heliisolatsiooni ülevaatusakt, fotod	jah	jah
	D	Tööde teostamise plaan	ei	jah

			KT	Aluskile ja ülekatete paigalduse ülevaatus	jah	jah
			KT	Armeerimise ja fiksaatorite paigalduse (By 50, joonis 4.1; 4.2) ülevaatusakt, fotod	jah	jah
			KT	Deformatsioonivukide teostuse ja armeerimise ülevaatusakt, fotod	jah	jah
			J	Torustike ja kaablite paigaldusjoonis, fotod	jah	jah
			D	Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht).	jah	jah
			KT	Maandus või muu ekraniseeriva võrgu paigalduse ja moodistuse akt	jah	jah
			MA	Betoonpõranda tasasuse moodistusakt, absoluutse niiskuse sisalduse moodistus.	jah	jah
			KT	Hüdroisolatsiooni ülevaatusakt, fotod	jah	jah
			MA	Katendi paigalduse eelse-, aegse-, ja järgse õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse moodistuse akt	ei	jah
			A	Näidistöö	ei	jah
			MA	Fiiberkiu läbipesu mõõteakt	jah	jah
			MA	Külmakindlates betoonides KK2, KK3, KK4 õhusisalduse kontroll, akt (töömaale saabunud betooni vastavuse kohta EVS 814:2003)	jah	jah
			TJ	Aluse tasasuse mõõteakt teostusjoonisega	ei	jah
			MA	Vuugiraua tsingikihi kontroll, mõõteakt	ei	jah
			KT	Betoonpõranda pindade tugevuse ja kulumiskindluse suurendamiseks kõvabetooniga (Näiteks HE 65) märg- märjale meetodil (DIN 18500-7), pindamisakt (By 54)	jah	jah
				Betoonpõranda pindade tugevuse ja kulumiskindluse suurendamiseks värskele betoonile kuldsegu peale kandmisel (Näiteks HE 2 jt.) (DIN 18557), pindamistöödeakt		jah
			KT	(By 54)	jah	
			MA	Betooni survetugevuse katsed	ei	jah
			S	Särruse vastavusdeklaratsioon	jah	jah
			D	Särruse saateleht	jah	jah
			MA	Betooni vastuvõtul betoonisegu koonuse konsistents - vajumiskatse	ei	jah
8300			HOONE KARKASS, KATUSE KONSTRUKTSIOONID JA SISETARINDID			
			Järeepinge talad, plaadid, jne.			
			S	Sertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid jne. materjalide (armatuur, kile, tari detailid jne) kohta koos saatelehtedega - tõendatakse materjali päritolu.	jah	jah
			D	Esitatakse keevitajate sertifikaadid, troppijate tunnistused, tehnikute tunnistused, seadmete kalibreerimistunnistused jne.	ei	jah
			D	Tööde teostamise plaan	ei	jah
			MA	Betooni vastuvõtul betoonisegu koonuse konsistents - vajumiskatse	ei	jah
			D	Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht).	jah	jah
			MA	Betooni survetugevuse katsed	ei	jah
			KT	Tugiosade paigalduse kaetud tööde akt, teostusjoonised	jah	jah
			KT	Kanalimoodustajate paiknemine plaanis ja kõrguslikult kaetud tööde akt.	jah	jah
			KT	Pingutamise kaetud tööde akt koos mõõteprotokollidega.	jah	jah
			KT	Injekteerimise kaetud tööde akt koos injekteerimisprotokolliga.	jah	jah
			D	Trosside pingutusprotokoll (Protokollil alus : Saksa DIN, DYWDAG põhine, Soome By 27) (mitte mingil juhul Eesti kohalik). Trosside pingutusprotokoll projekteerija (Kui Eesti oludes on Projekteerija ja Töövõtja sama, siis ka Peaprojekteerija) heakskiit (enne tööde jätkamist)	jah	jah
			TÜ	Ankrute pesade tootja tehasealiste moodustajate olemasolu kontroll	ei	jah
			TÜ	Ankrute pesade sulgemiseks kasutatava betooni keskkonnaklassi, külmakindluse ja kasutamiseks sobivuse vastavuse kontroll	ei	jah
			TÜ	Ankrute pesade talvistes oludes talvisele töödele vastavuse kontroll (Talviste aluste ettevalmistustemperatuuri, segu valmistamise, tööde ja järelkütmise nõuded algavad temperatuurist +5°C)	ei	jah
			Monteeritav karkassid - tarindid			
			KT	Keevisühenduste ülevaatusakt (vajadusel läbivalgustus), fotod	jah	
			D	Keevitaja pass, kvalifikatsiooni tunnistus	ei	jah
			KT	Tarilappide ja teiste metallosade korrosioonikaitse teostuse ülevaatus, fotod	jah	jah
			S	Korrosioonikaitse vahendite; keevituselktroodide; antiseptiliste ainete; betooni; puit- ja metallkarkassi materjali ning kinnituse; tulekaitsematerjalide ja teostaja sertifikaadid. Monteeritavate elementide ja kinnitustoodete passid ja sertifikaadid, toimivusdeklaratsioonid.	jah	jah
			D	Tööde teostamise plaan	ei	jah
			TJ	Tootejoonised	jah	jah
			KT	Talade, trepielementide, vahelaepaneelide toepindade ülevaatus, fotod	jah	jah
			KT	Monteeritavate elementide ühendussõlmede ülevaatusakt enne sulgemist (betoneerimist), fotod. Postide ja vundamentide ühendussõlmede monolitiseerimine.	jah	jah
			KT	Paneeli või muude elementide vahede armeerimise ülevaatusakt, fotod	jah	jah
			D	Betoneerimise protokoll	jah	jah
			KT	Vajumis-, kompensatsioon- või muude vukide teostusaktid	jah	jah
			TJ	Monteeritud karkassi ülesmoodistus, teostusjoonis (x y z)	jah	jah
			TÜ	Puit- ja metallkarkasside paigalduse ning kinnituse ülevaatus, Fotod	jah	jah
			TÜ	Ruumielementide, sanitehnika, seadmete, mööbli jms. sisustuse kinnitusalusle ülevaatus, fotod	ei	jah
			MA	Puitmaterjali niiskusemoodistuse akt	ei	jah
			KT	Metall- ja puittarindite tulekaitse teostuse akt, fotod	jah	jah
			KT	Puittarindite antiseptilise töötamise akt või immutusklassi vastavusdeklaratsioon.	jah	jah
			J	Talviste raudbetoonkonstruktsioonide ehitamise juhend	ei	jah
			Monoliitsed karkassid - tarindid			
			S	Betooni, armatuuri, ankrupoltide, betooni ja selle lisandite sertifikaadid. Tarilappide ja ankrupoltide toimivusdeklaratsioon.	jah	jah
			D	Tööde teostamise plaan	ei	jah
			D	Betoonivalu etappide plaan	ei	jah
			KT	Armeerimise ja raketise; tariraudade ja ankrupoltide paigalduse ülevaatusaktid, fotod	jah	jah
			TJ	Karkassi ülesmoodistus, teostusjoonis (x y z)	jah	jah
			MA	Elementide moodistusaktid	ei	jah
			MA	Betooni survetugevuse katsed	ei	jah

	D	Betoneerimise protokoll, jälgimisleht (tellimisleht).	jah	jah
	D	Talvisel betoonitööd betooni temperatuuri mõtmise ja tugvuse kasvu arvutamine Nykäseni või Sadgroveni valemiga lähtuvalt ajast ja temperatuurist.	ei	jah
	TÜ	Raketise ülevaatus	ei	jah
	TJ	Raketise (vahelagedel, taladel eeltõusuga), tarilappide ja ankrupoltide teostusjoonis.	jah	jah
	J	Talviste betoonitööde juhend	ei	jah
Katused				
	KT	Aluste, aurutõkkekihi ja ülespöörete, parapetituulutuse rajamine, soojustuse, soojustuse ventileerimiskihi rajamise, soojustuse kinnituse, vahetile ja ülekatete, tasanduskihi armeerimise ja betoneerimise, sadeveelehitrite ja korstende ning muude läbiviikude, kattekihtide ja ülespöörete, krundi paigalduse teostuse ülevaatus akt, fotod	jah	jah
	TJ	Torustike ja kaablite paigaldusjoonis, fotod	jah	jah
	MA	Maandus või muu ekraniseeriva võrgu paigalduse ja mõõdistuse akt	jah	jah
	TJ	Kallete ja sileduse mõõdistusakt	jah	jah
	S	Armatuuri, betooni ja lisainete sertifikaadid. Aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni ja muude katuseelementide materjalide sertifikaadid	jah	jah
	TÜ	Parapetisõlmede, tilgaplekide, veesülitite, sadeveereenide, katteplekkide paigalduse ülevaatus	ei	jah
	A	Näidistöö	ei	jah
	MA	Nakkekatsed.	ei	jah
	MA	Aluse niiskuse kontrollakt	ei	jah
	MA	Pööratud katuse veekatsed 72 tundi	jah	jah
	TJ	Katuse kallete teostusjoonis.	jah	jah
	J	Kasutus ja hooldusjuhendid	jah	jah
	S	Katuse SBS katte kohta VTT sertifikaat (Euroaluse kiletatud pakendil VTT sertifikaadi andmed)	jah	jah
	S	Katuse PVC katte vastavuse kohta kehtivale RIL 107 (2012) nõuetele Toimivusdeklaratsioon (Katuse kalle ja valitud PVC kate peab vastama kehtiva RIL 107 nõuetele)	jah	jah
	S	PVC katte ETA sertifikaat	jah	jah
	D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah
Metalltarindid				
	S	Teraskonstruksiooni CE märgistus vastavalt EVS-EN 1090-2:2008 + A1:2011 kohaselt, tootmisohje sertifikaat. Sertifikaat terasfermide tootja keevitustööde kvaliteedisüsteemi ISO 3834-2:2005 kohta. Sertifikaadid ja toimivusdeklaratsioonid kõikide materjalide kohta koos lisadega. Tuletõkkematerjali, tuletõkkevärvi vastavusdeklaratsioon.	jah	jah
	P	Keevitustööde plaan EVS-EN 1090-2:2008 + A1:2011 kohase detailsusega. Korrosioonitööde plaan vastavalt EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011. Kvaliteediplaan vastavalt EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011 teraskonstruksioonide valmistamise kohta.	ei	jah
	D	Tootja atesteeritud keevitusprotseduuride register. Heaks kiidetud WPQRid ja keevitusprotseduuride WPSid. Keevitustööde koordinaatori pädevustunnistus, kes koordineerib keevitustöid tehases ja kes ehitusobjektil. Tootja pädevusega keevitajate nimekiri koos pädevustunnistustega. NTD kontrolli tegija ja NTD kontrolli tegija pädevustunnistused. Visuaalse kontrolli tegija pädevustunnistus. Troppijate tunnistused.	ei	jah
	MA	Visuaalse kontrolli akt, NTD kontrolli aktid, Mõõdude kontrollaktid. Teraskonstruksioonide korrosioonikaitsetööde kaitsekihtide paksuse mõõteaktid. (ISO 19840)	jah	jah
	MA	Objektil keevitusjärgsete korrosioonikaitsetööde ettevalmistus- ja korrosioonikaitsetööde mõõteakt.	jah	jah
	MA	Poltide pingutusaktid	jah	jah
	TJ	Tootejoonised	jah	jah
	TÜ	Kontrollitakse elementide üldgeomeetria, elementide sõlmed, võimalikud transpordi vigastused, konstruksiooni ettevalmistust kruntimiseks.	jah	jah
	D	Vormistatakse keevitustööde päevik	jah	jah
	D	Pingutus- ja mõõteseadmete kalibreerimistunnistused.	ei	jah
	KT	Kontrollitava montaažisõlme akt (sh keevise mõõtetulemused+foto)	jah	jah
	KT	Kontrollitakse töö vastavust ja sobivust tolerantsidele.	jah	jah
	MA	Teostusmõõdistus lisatakse täitedokumentatsiooni hulka.	jah	jah
	J	Tuletõkkematerjali, tuletõkkevärvi paigaldusjuhend	ei	jah
	MA	Tuletõkkevärvi paksuse mõõtmisaktid	jah	jah
	D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah
Välispiirded (vertikaalsed)				
	KT	Monteeritavate välisseinaelementide liidete armeerimise ja monolitiseerimise ülevaatusakt, fotod	jah	jah
	TÜ	Vuukide hermetiseerimise ja niiskuse väljavigu teostuse ülevaatus	ei	jah
	MA	Montaaži teostuse mõõdistusakt (x y z)Teostusjoonised	jah	jah
	S	Toodete passid ja sertifikaadid. Laotise materjalide sertifikaadid (kivimaterjal, segud, sarrused). Soojustuse, tuuletõkke ja kinnitushahendite ning -elementide (korrosioon) sertifikaadid. Välisvoodri materjalide sertifikaadid. Fassaadi soojustuskroovi külmakindluse kohta sertifikaat.	jah	jah
	KT	Laotiste armeerimise ja kande elementide täisbetoneerimise ülevaatusakt, kontrollavad	jah	jah
	KT	Vajumis-, kompensatsiooni- või muude vuukide teostusaktid	jah	jah
	KT	Aluste ülevaatusakt, fotod	jah	jah
	D	Tööde teostamise plaan	ei	jah
	MA	Aluste mõõdistusakt	jah	jah
	KT	Soojustuse ülevaatusakt (s.h. Stardirenn tilgaplekiga soojustuskroovi puhul), fotod. Soojustus armeerimise ülevaatusakt (tavapind, avade nurgad, sise- ja välisnurgad, servad) + fotod	jah	jah
	KT	Aurutõkkekihi ja ülekatete ülevaatusakt, fotod	jah	jah
	KT	Tuuletõkke ja liitkohtade tihendamise ülevaatusakt, fotod	jah	jah
	KT	Soojustuse ja/või tuuletõkke kinnituse ülevaatus, fotod	jah	jah
	KT	Välisvoodri kinnituselementide paigalduse ülevaatus, fotod	jah	jah
	KT	Tasanduskroovi esimese kihi ülevaatus	ei	jah
	KT	Välisvoodri tuulutusvahe ja tuulutusavade teostuse ülevaatus	ei	jah
	KT	Välisvoodri kinnituse ja armeerimise ülevaatusakt, fotod	jah	jah
	KT	Välisvoodri kandeelementide (sillused) korrosioonitõõtluse ülevaatus	jah	jah
	KT	Välisvoodri ja fassaadielementide kokkupuutepindade hermetiseerimise ülevaatus	jah	jah
	KT	Liiva-killustiku tihedus, soojustushüdroisolatsioon, betoonitööd, läbiviigud	jah	jah
	A	Näidistöö	ei	jah

		<table><tr><td>MA</td><td>Aluse ja krohvi tasasuse klassi vastavuse kontrolli akt</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>MA</td><td>Krohvi paksuse vastavuse kontrolli akt iga 100 m² kohta (Ühekrohvil By nõue5 - 10 mm ja iga1 juhul ≥ 5 mm. (Võetakse 20 mm seib). Krohvivõrgu asetuse õigsuse kontrolli akt iga 100 m² kohta, tehakse koos krohvi paksuse mõõtmisega.</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>MA</td><td>Soojustusplaadi tüübli tõmbekatse, katseprotokoll</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>P</td><td>Fassaadide tuulekoormuste plaan</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>TJ</td><td>Fassaadi tüüblite paigaldusjoonis tüüblite arvuga 1 m² tuuletsoonide viisi</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>J</td><td>Kasutus ja hooldusjuhendid</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>D</td><td>Kasutatud materjalide loend</td><td>jah</td><td>jah</td></tr></table>	MA	Aluse ja krohvi tasasuse klassi vastavuse kontrolli akt	ei	jah	MA	Krohvi paksuse vastavuse kontrolli akt iga 100 m² kohta (Ühekrohvil By nõue5 - 10 mm ja iga1 juhul ≥ 5 mm. (Võetakse 20 mm seib). Krohvivõrgu asetuse õigsuse kontrolli akt iga 100 m² kohta, tehakse koos krohvi paksuse mõõtmisega.	jah	jah	MA	Soojustusplaadi tüübli tõmbekatse, katseprotokoll	ei	jah	P	Fassaadide tuulekoormuste plaan	ei	jah	TJ	Fassaadi tüüblite paigaldusjoonis tüüblite arvuga 1 m² tuuletsoonide viisi	ei	jah	J	Kasutus ja hooldusjuhendid	jah	jah	D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah																																																					
MA	Aluse ja krohvi tasasuse klassi vastavuse kontrolli akt	ei	jah																																																																																
MA	Krohvi paksuse vastavuse kontrolli akt iga 100 m² kohta (Ühekrohvil By nõue5 - 10 mm ja iga1 juhul ≥ 5 mm. (Võetakse 20 mm seib). Krohvivõrgu asetuse õigsuse kontrolli akt iga 100 m² kohta, tehakse koos krohvi paksuse mõõtmisega.	jah	jah																																																																																
MA	Soojustusplaadi tüübli tõmbekatse, katseprotokoll	ei	jah																																																																																
P	Fassaadide tuulekoormuste plaan	ei	jah																																																																																
TJ	Fassaadi tüüblite paigaldusjoonis tüüblite arvuga 1 m² tuuletsoonide viisi	ei	jah																																																																																
J	Kasutus ja hooldusjuhendid	jah	jah																																																																																
D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah																																																																																
	Sisepiirded (vertikaalsed)																																																																																		
	<table><tr><td>KT</td><td>Monteeritavate välisseinaelementide liidete armeerimise ja monolitiseerimise ülevaatusakt, fotod</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>KT</td><td>Vuukide hermetiseerimise ja täidetuse teostuse ülevaatus</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>TJ</td><td>Montaazi teostuse moodistusakt (x y z)Teostusjoonised</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>S</td><td>Toodete passid ja sertifikaadid</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>KT</td><td>Laotiste armeerimise ja kande elementide täisbetoneerimise ülevaatusakt, kontrollavad</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>KT</td><td>Vajumis-, kompensatsiooni- või muude vuukide teostusaktid</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>MA</td><td>Pinna tasasuse moodistus</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>S</td><td>Laotise materjalide sertifikaadid (kivimaterjal, segud, sarrused, sillused). Puit- ja metallkarkassi materjali ning kinnituse sertifikaadid. Tulekaitsematerjalide ja teostaja sertifikaadid, pääste- ja tervisekaitseameti load. Antiseptiliste ainete sertifikaadid, tervisekaitseameti luba. Heliisolatsiooni, soojustuse ja aurutõkke sertifikaadid. Plaatmaterjali sertifikaadid. Puittarindite antiseptiliste ainete sertifikaadid, tervisekaitseameti luba.</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>KT</td><td>Puit- ja metallkarkasside paigalduse ning kinnituse ülevaatus, fotod</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>TÜ</td><td>Ruumielementide, sanitehnika, seadmete, mööbli jms. sisustuse kinnitusalluste ülevaatus, fotod</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>MA</td><td>Puitmaterjali niiskusemõõdistuse akt</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>KT</td><td>Metall- ja puittarindite tulekaitse teostuse akt, fotod</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>KT</td><td>Heliisolatsiooni (s.h. Karkassi aluslint) ja soojustuse ülevaatusakt, fotod</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>KT</td><td>Aurutõkkekihi ja ülekatete ülevaatusakt, fotod</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>TÜ</td><td>Plaatkatete (kips, luja, vms.) paigalduse ja kinnituse tiheduse ülevaatus, fotod. Plaatkatete teostuse ülevaatus avakülgedel ja avaservades, fotod.</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>TÜ</td><td>Kipsvaheseinte puhul vaheseinte teraskarkassi postide ja vööde materjali mõõtude kontroll, materjali paksuse, vööde kõrguse vastavuse kontrolli vastavalt Gyproc karkassil vastavalt Gyproc käsikirja nõuetele (0,56 mm) ja Knauf karkassi vastavuse kontrolli Knauf nõuetele (0,6 mm).</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>MA</td><td>Helipidavust nõudvate seinte, helipidavuse kontrolli ja vastav mõõteraport (Näiteks Tervisekaitseinspektsiooni Füüsika Instituut, Akukon)</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>A</td><td>Näidistöö</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>D</td><td>Tööde teostamise plaan</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>D</td><td>Kasutatud materjalide loend</td><td>jah</td><td>jah</td></tr></table>	KT	Monteeritavate välisseinaelementide liidete armeerimise ja monolitiseerimise ülevaatusakt, fotod	jah	jah	KT	Vuukide hermetiseerimise ja täidetuse teostuse ülevaatus	jah	jah	TJ	Montaazi teostuse moodistusakt (x y z)Teostusjoonised	jah	jah	S	Toodete passid ja sertifikaadid	jah	jah	KT	Laotiste armeerimise ja kande elementide täisbetoneerimise ülevaatusakt, kontrollavad	jah	jah	KT	Vajumis-, kompensatsiooni- või muude vuukide teostusaktid	jah	jah	MA	Pinna tasasuse moodistus	ei	jah	S	Laotise materjalide sertifikaadid (kivimaterjal, segud, sarrused, sillused). Puit- ja metallkarkassi materjali ning kinnituse sertifikaadid. Tulekaitsematerjalide ja teostaja sertifikaadid, pääste- ja tervisekaitseameti load. Antiseptiliste ainete sertifikaadid, tervisekaitseameti luba. Heliisolatsiooni, soojustuse ja aurutõkke sertifikaadid. Plaatmaterjali sertifikaadid. Puittarindite antiseptiliste ainete sertifikaadid, tervisekaitseameti luba.	jah	jah	KT	Puit- ja metallkarkasside paigalduse ning kinnituse ülevaatus, fotod	jah	jah	TÜ	Ruumielementide, sanitehnika, seadmete, mööbli jms. sisustuse kinnitusalluste ülevaatus, fotod	ei	jah	MA	Puitmaterjali niiskusemõõdistuse akt	jah	jah	KT	Metall- ja puittarindite tulekaitse teostuse akt, fotod	jah	jah	KT	Heliisolatsiooni (s.h. Karkassi aluslint) ja soojustuse ülevaatusakt, fotod	jah	jah	KT	Aurutõkkekihi ja ülekatete ülevaatusakt, fotod	jah	jah	TÜ	Plaatkatete (kips, luja, vms.) paigalduse ja kinnituse tiheduse ülevaatus, fotod. Plaatkatete teostuse ülevaatus avakülgedel ja avaservades, fotod.	ei	jah	TÜ	Kipsvaheseinte puhul vaheseinte teraskarkassi postide ja vööde materjali mõõtude kontroll, materjali paksuse, vööde kõrguse vastavuse kontrolli vastavalt Gyproc karkassil vastavalt Gyproc käsikirja nõuetele (0,56 mm) ja Knauf karkassi vastavuse kontrolli Knauf nõuetele (0,6 mm).	ei	jah	MA	Helipidavust nõudvate seinte, helipidavuse kontrolli ja vastav mõõteraport (Näiteks Tervisekaitseinspektsiooni Füüsika Instituut, Akukon)	jah	jah	A	Näidistöö	ei	jah	D	Tööde teostamise plaan	ei	jah	D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah		
KT	Monteeritavate välisseinaelementide liidete armeerimise ja monolitiseerimise ülevaatusakt, fotod	jah	jah																																																																																
KT	Vuukide hermetiseerimise ja täidetuse teostuse ülevaatus	jah	jah																																																																																
TJ	Montaazi teostuse moodistusakt (x y z)Teostusjoonised	jah	jah																																																																																
S	Toodete passid ja sertifikaadid	jah	jah																																																																																
KT	Laotiste armeerimise ja kande elementide täisbetoneerimise ülevaatusakt, kontrollavad	jah	jah																																																																																
KT	Vajumis-, kompensatsiooni- või muude vuukide teostusaktid	jah	jah																																																																																
MA	Pinna tasasuse moodistus	ei	jah																																																																																
S	Laotise materjalide sertifikaadid (kivimaterjal, segud, sarrused, sillused). Puit- ja metallkarkassi materjali ning kinnituse sertifikaadid. Tulekaitsematerjalide ja teostaja sertifikaadid, pääste- ja tervisekaitseameti load. Antiseptiliste ainete sertifikaadid, tervisekaitseameti luba. Heliisolatsiooni, soojustuse ja aurutõkke sertifikaadid. Plaatmaterjali sertifikaadid. Puittarindite antiseptiliste ainete sertifikaadid, tervisekaitseameti luba.	jah	jah																																																																																
KT	Puit- ja metallkarkasside paigalduse ning kinnituse ülevaatus, fotod	jah	jah																																																																																
TÜ	Ruumielementide, sanitehnika, seadmete, mööbli jms. sisustuse kinnitusalluste ülevaatus, fotod	ei	jah																																																																																
MA	Puitmaterjali niiskusemõõdistuse akt	jah	jah																																																																																
KT	Metall- ja puittarindite tulekaitse teostuse akt, fotod	jah	jah																																																																																
KT	Heliisolatsiooni (s.h. Karkassi aluslint) ja soojustuse ülevaatusakt, fotod	jah	jah																																																																																
KT	Aurutõkkekihi ja ülekatete ülevaatusakt, fotod	jah	jah																																																																																
TÜ	Plaatkatete (kips, luja, vms.) paigalduse ja kinnituse tiheduse ülevaatus, fotod. Plaatkatete teostuse ülevaatus avakülgedel ja avaservades, fotod.	ei	jah																																																																																
TÜ	Kipsvaheseinte puhul vaheseinte teraskarkassi postide ja vööde materjali mõõtude kontroll, materjali paksuse, vööde kõrguse vastavuse kontrolli vastavalt Gyproc karkassil vastavalt Gyproc käsikirja nõuetele (0,56 mm) ja Knauf karkassi vastavuse kontrolli Knauf nõuetele (0,6 mm).	ei	jah																																																																																
MA	Helipidavust nõudvate seinte, helipidavuse kontrolli ja vastav mõõteraport (Näiteks Tervisekaitseinspektsiooni Füüsika Instituut, Akukon)	jah	jah																																																																																
A	Näidistöö	ei	jah																																																																																
D	Tööde teostamise plaan	ei	jah																																																																																
D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah																																																																																
	Tulekaitse metallist ja puidust tarindid																																																																																		
	<table><tr><td>S</td><td>Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>J</td><td>Kasutamisujuhend. Paigaldusjuhend.</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>J</td><td>Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvõimald).</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>D</td><td>Kaitsva tarindi tulepüshivklass. Tulekaitsealane kulunorm.</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>D</td><td>Arve</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>KT</td><td>Kaetud tööde aktid</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>TJ</td><td>Kaetud alad</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>A</td><td>Paigaldustööde kaetud töödeakt koos moodistustega</td><td>jah</td><td>jah</td></tr></table>	S	Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid	jah	jah	J	Kasutamisujuhend. Paigaldusjuhend.	ei	jah	J	Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvõimald).	jah	jah	D	Kaitsva tarindi tulepüshivklass. Tulekaitsealane kulunorm.	ei	jah	D	Arve	ei	jah	KT	Kaetud tööde aktid	jah	jah	TJ	Kaetud alad	jah	jah	A	Paigaldustööde kaetud töödeakt koos moodistustega	jah	jah																																																		
S	Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid	jah	jah																																																																																
J	Kasutamisujuhend. Paigaldusjuhend.	ei	jah																																																																																
J	Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvõimald).	jah	jah																																																																																
D	Kaitsva tarindi tulepüshivklass. Tulekaitsealane kulunorm.	ei	jah																																																																																
D	Arve	ei	jah																																																																																
KT	Kaetud tööde aktid	jah	jah																																																																																
TJ	Kaetud alad	jah	jah																																																																																
A	Paigaldustööde kaetud töödeakt koos moodistustega	jah	jah																																																																																
8400	AVATÄITED, KLAASFASSAADID JA HOONEPIIRDED																																																																																		
	Avatäited																																																																																		
	<table><tr><td>KT</td><td>Avatäidete kinnituse ja tihendamise ülevaatusakt (heli- ja soojaisolatsioon, tuletõke), fotod</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>KT</td><td>Avatäidete liitekohtade hermetiseerimise ülevaatus välispiiretes (väljast veetihed, seest aurutihed)</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>S</td><td>Tihendusmaterjalide sertifikaadid</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>S</td><td>Avatäidete sertifikaadid ja tüübikinnitused (niiskus-, heli-, tule-, vandaali-, kuuli-, löögikindlus). Avatäidete vastavussertifikaat sisemurdmiskindluse kohta. Aknalaudade tüübikinnituse sertifikaadid (niiskuskindel või muu). Akende ja uste CE märgis EÜ vastavussertifikaat ja vastavusdeklaratsioon. Tuletõkkeuste, tuletõkkeakende vastavussertifikaadid.</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>S</td><td>Raamide ja tihendite, klaaside ja klaaspaketite tootepassid (vastavalt avatäite otstarbele, v.t. avatäite tüüp)</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>S</td><td>Suluste, lukkude, sulgurite ja muude ukselementide sertifikaadid, tootepassid või tüübikinnitused</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>TÜ</td><td>Aknalaudade paigaldamise ülevaatus, fotod</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>D</td><td>Tööde teostamise plaan</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>J</td><td>Avatäidete ning nende elementide (lukud, sulgurid, piirajad, klaasid, jne.) kasutus ja hooldusjuhendid. Hooldusplaan.</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>J</td><td>Avatäidete paigaldusjuhend.</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>D</td><td>Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>TJ</td><td>Avatäidete tootejoonised</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>A</td><td>Näidistöö</td><td>ei</td><td>jah</td></tr><tr><td>KT</td><td>Tuletõkkeavatäidete paigalduse kaetud tööde aktid</td><td>jah</td><td>jah</td></tr><tr><td>D</td><td>Kasutatud materjalide loend</td><td>jah</td><td>jah</td></tr></table>	KT	Avatäidete kinnituse ja tihendamise ülevaatusakt (heli- ja soojaisolatsioon, tuletõke), fotod	jah	jah	KT	Avatäidete liitekohtade hermetiseerimise ülevaatus välispiiretes (väljast veetihed, seest aurutihed)	jah	jah	S	Tihendusmaterjalide sertifikaadid	jah	jah	S	Avatäidete sertifikaadid ja tüübikinnitused (niiskus-, heli-, tule-, vandaali-, kuuli-, löögikindlus). Avatäidete vastavussertifikaat sisemurdmiskindluse kohta. Aknalaudade tüübikinnituse sertifikaadid (niiskuskindel või muu). Akende ja uste CE märgis EÜ vastavussertifikaat ja vastavusdeklaratsioon. Tuletõkkeuste, tuletõkkeakende vastavussertifikaadid.	jah	jah	S	Raamide ja tihendite, klaaside ja klaaspaketite tootepassid (vastavalt avatäite otstarbele, v.t. avatäite tüüp)	jah	jah	S	Suluste, lukkude, sulgurite ja muude ukselementide sertifikaadid, tootepassid või tüübikinnitused	jah	jah	TÜ	Aknalaudade paigaldamise ülevaatus, fotod	ei	jah	D	Tööde teostamise plaan	ei	jah	J	Avatäidete ning nende elementide (lukud, sulgurid, piirajad, klaasid, jne.) kasutus ja hooldusjuhendid. Hooldusplaan.	jah	jah	J	Avatäidete paigaldusjuhend.	ei	jah	D	Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta	jah	jah	TJ	Avatäidete tootejoonised	jah	jah	A	Näidistöö	ei	jah	KT	Tuletõkkeavatäidete paigalduse kaetud tööde aktid	jah	jah	D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah																						
KT	Avatäidete kinnituse ja tihendamise ülevaatusakt (heli- ja soojaisolatsioon, tuletõke), fotod	jah	jah																																																																																
KT	Avatäidete liitekohtade hermetiseerimise ülevaatus välispiiretes (väljast veetihed, seest aurutihed)	jah	jah																																																																																
S	Tihendusmaterjalide sertifikaadid	jah	jah																																																																																
S	Avatäidete sertifikaadid ja tüübikinnitused (niiskus-, heli-, tule-, vandaali-, kuuli-, löögikindlus). Avatäidete vastavussertifikaat sisemurdmiskindluse kohta. Aknalaudade tüübikinnituse sertifikaadid (niiskuskindel või muu). Akende ja uste CE märgis EÜ vastavussertifikaat ja vastavusdeklaratsioon. Tuletõkkeuste, tuletõkkeakende vastavussertifikaadid.	jah	jah																																																																																
S	Raamide ja tihendite, klaaside ja klaaspaketite tootepassid (vastavalt avatäite otstarbele, v.t. avatäite tüüp)	jah	jah																																																																																
S	Suluste, lukkude, sulgurite ja muude ukselementide sertifikaadid, tootepassid või tüübikinnitused	jah	jah																																																																																
TÜ	Aknalaudade paigaldamise ülevaatus, fotod	ei	jah																																																																																
D	Tööde teostamise plaan	ei	jah																																																																																
J	Avatäidete ning nende elementide (lukud, sulgurid, piirajad, klaasid, jne.) kasutus ja hooldusjuhendid. Hooldusplaan.	jah	jah																																																																																
J	Avatäidete paigaldusjuhend.	ei	jah																																																																																
D	Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta	jah	jah																																																																																
TJ	Avatäidete tootejoonised	jah	jah																																																																																
A	Näidistöö	ei	jah																																																																																
KT	Tuletõkkeavatäidete paigalduse kaetud tööde aktid	jah	jah																																																																																
D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah																																																																																

8500	SISEMISED PINNAKATTED					
	Sisepinnakatted					
		TÜ	Aluste ülevaatusakt, fotod	ei	jah	
		KT	Aluspindade ehitusfüüsiliste (niiskuse)omaduste vastavuse kontrollimine tootja paigaldusjuhistele	ei	jah	
		TÜ	Paigalduse eelse, -aegse ja -järgse keskkonna omaduste ülevaatus ja tootja juhistele vastavuse ülevaatus	ei	jah	
		TÜ	Sisekatete teostuse ülevaatused (värv-, plaat-, pvc-, vaip-, parkett-, kips-, jne. katted)	ei	jah	
		KT	Tuletõkkeläbiviikude tihendamise ja ülevaatusakt, fotod	jah	jah	
		S	Tuletõkkeläbiviikude tihendamismaterjalide sertifikaadid , teostaja litsents	jah	jah	
		TJ	Tuletõkkeläbiviikude markeerimise akt ja asukohtade joonis	jah	jah	
		KT	Märgade ja niiskete ruumide hüdroisolatsiooni ja/või niiskustõkke ülevaatusakt, fotod.	jah	jah	
		S	Sisekatete sertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid	jah	jah	
		J	Toodete, materjalide kasutus ja hooldusjuhendid (värv-, plaat-, pvc-, vaip-, parkett-, kips- jne. katted)	jah	jah	
		D	Öiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta	jah	jah	
		A	Näidistöö	ei	jah	
		D	Tööde teostamise plaan	ei	jah	
		MA	Hüdroisolatsiooni ja PVC keevisvuukide terviklikkuse kontroll, vaakumpumbaga vaakumkatse akt.	ei	jah	
		MA	Hüdroisolatsioonikihi paksuse kontroll ja mõõteakt	ei	jah	
		S	Hüdroisolatsioonisüsteemi toodete VTT sertifikaadi olemasolu. (Süsteemi kuuluvad sertifikaadil kirjeldatud ühepere tooted)	ei	jah	
		D	Töövõtja hüdroisolatsioonipaigaldajate koolitustunnistused (Näiteks: VTT sertifikaat või Ardex Oy, Kiilto tunnistus). Töövõtja Töödejuhi hüdroisolatsioonisüsteemi koolituse tunnistus (Näiteks VTT sertifikaat või Ardex Oy, Kiilto tunnistus)	ei	jah	
		MA	Märgade ruumide kallete kontrollakt	ei	jah	
		D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah	
8600	HOONE TEHNOSÜSTEEMID					
	8610	Veevarustus ja kanalisatsioon				
		KT	Torustike, veemõodusõlme, ülepumplate ja tagasivoolusiibrite, kaevude, rasva- ja õlupüüdjate ning muude paigalduse ja ühenduste ülevaatusaktid, fotod	jah	jah	
		KT	Torustike isoleerimise ja kinnitamise ülevaatusakt	jah	jah	
		TJ	Küttekaablite paigalduse ülevaatusakt koos teostusjoonisega	jah	jah	
		MA	Küttekaablite kontrollmõõdistuse akt	jah	jah	
		D	Seadmete lühispetsifikatsioon vastavalt RKAS 13.10.1	jah	jah	
		MA	Veemõodusõlme vastuvõtuakt (Tallinna Vesi, mõõtja plommitakse)	jah	jah	
		MA	Soojavee- ja segamisõlme ülevaatus ja vastuvõtuakt	jah	jah	
		MA	Pumbasõlmede vastuvõtuakt	jah	jah	
		D	Tuletõrjevoolikute asetus luba päästeametilt	jah	jah	
		MA	Tuletõrjevesikute katsetusakt	jah	jah	
		A	Torustike läbipesuaktid	ei	jah	
		KT	Vee arvestite paigaldusaktid	jah	jah	
		TJ	Teostus ja struktuurjoonised kõik joonised täpsustada vastavalt lõplikule paigaldusele ja arhitektuursetele joonistele.	jah	jah	
		A	Kanalisatsioonitorustiku läbipesuakt, kaameratest välistrassidele	ei	jah	
		MA	Ülepumpade ja tagasivoolusiibrite katsetusaktid	jah	jah	
		D	Kanalisatsiooni ühenduste ekspluatatsiooni andmise akt võrguettevõttelt	jah	jah	
		S	Torustike, sanitaartechnika, muude seadmete ja toodete sertifikaadid ning passid	jah	jah	
		TJ	Torustiku paigalduse teostusjoonis (x y z) seinasises, lae tagustes ja põrandaaluses osas	jah	jah	
		TÜ	Puhastusluukide, reguleer- ja sulgarmatuuride tähistamise akt	ei	jah	
		TJ	Puhastusluukide, reguleer- ja sulgarmatuuride paiknemise joonis	jah	jah	
		KT	Tuletõkkemansettide, -läbiviikude tihendamise ja ülevaatusakt, fotod	jah	jah	
		S	Tuletõkkemansettide, -läbiviikude tihendamismaterjalide sertifikaadid ja päästeameti load, teostaja litsents	jah	jah	
		TJ	Tuletõkkemansettide, -läbiviikude markeerimise akt ja asukohtade joonis	jah	jah	
		J	Seadmete, süsteemide, nende osade kasutus ja hooldusjuhendid	jah	jah	
		D	Öiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta	jah	jah	
		TJ	Veemõodusõlme teostusjoonis	jah	jah	
		MA	Veetorustiku surveproovi mõõdistusakt	jah	jah	
		MA	Mõõdistamise protokollid	jah	jah	
		MA	Veeproovi labori akt/Vee bakterioloogiline analüüs (keemiline ja bioloogiline)	jah	jah	
		MA	Rasva ja õlipüüdurite andurite kõrgusmärke seadistamise raport /protokoll	jah	jah	
		A	Näidistöö	ei	jah	
		D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah	
8620	Küttesüsteem, ventilatsioon, jahutus (radooni ja heitgaaside ventilatsioon)					
	(katlamajad ja soojasõlmed)		Küttetorustike, vesiküttekaablite, jahutustorustike, ventilatsioonitorustike, ventilatsioonikambri, suitsueraldusluukide, jahutusseadmete ja muude elementide paigalduse ja ühenduste ülevaatusaktid, fotod	jah	jah	
		TJ	Vesiküttekaablite paigalduse teostusjoonis	jah	jah	
		KT	Küttetorustike, jahutustorustike, ventilatsioonitorustike isoleerimise ülevaatusakt (kaetud töö varjatud lõikudel)	jah	jah	
		MA	Küttetorustike surveproovide mõõdistusakt	jah	jah	
		MA	Küttesüsteemi ja soojasõlme läbipesu akt	jah	jah	
		MA	Õhkkütte mõõdistusakt	jah	jah	
		MA	Kontrollakt kontrollerite ja ruumitemperatuurandurite ning küttekontuuri reguleerimise toimimise kohta	jah	jah	
		MA	Radiaatorite eelreguleerimise teostamise aktid (eelreguleerimine välisõhutemperatuuri järgi ja järelreguleerimine küttesoonis radiaatori eelreguleerimisventiiliga	jah	jah	
		MA	vesiglikokooli ohutuskaart ja kangusprotsendi mõõtmise akt	jah	jah	

MA	Küttesüsteemi reguleerimise ja tasakaalustamise akt	jah	jah
KT	Soojasõlme seadmete ja ühenduste ülevaatus	jah	jah
MA	Soojasõlme surveproovi akt	jah	jah
MA	Soojasõlme vastuvõtu akt (mõõtja plommitakse)	jah	jah
TÜ	Soojasõlme voolusuundade märgistuse ülevaatus	ei	jah
D	Pumpade loetelu vastavalt RKAS 13.10.1	jah	jah
MA	Ventilatsioonitorustiku tiheduskontrolli mõõdistuse akt	ei	jah
MA	Ventilatsioonitorustike puhastuse akt	ei	jah
MA	Ventilatsioonisüsteemi reguleerimise ja mõõdistuse akt	jah	jah
MA	Ventilatsioonisüsteemi mürataseme mõõdistus	jah	jah
MA	Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi passist	jah	jah
D	Ventilatsiooni seadmete loetelu vastavalt RKAS teh,kirjelduse tabelile	jah	jah
MA	Suitsueraldusluukide katsetuse akt	jah	jah
MA	Jahutussüsteemide surveproovide mõõdistusakt	jah	jah
MA	Jahutussüsteemi reguleerimise ja katsetuse akt	jah	jah
KT	Tuletõkkemansettide, -klappide, -läbiviikude tihendamise ja ülevaatusakt, fotod	jah	jah
S	Tuletõkke tihendamismaterjalide sertifikaadid ja päästeameti load, teostaja litsents	jah	jah
D	Tuletõkke klappide loetelu vastavalt RKAS 13.10.2	jah	jah
S	Torustike nende osade, seadmete ja muude toodete sertifikaadid ning passid	jah	jah
TJ	Torustiku paigalduse teostusjoonis (x y z) seina siseses, lae tagustes ja põrandaaluses osas	jah	jah
J	Seadmete, süsteemide, nende osade kasutus ja hooldusjuhendid	jah	jah
D	Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta	jah	jah
TJ	Tuletõkkemansettide,-klappide, läbiviikude asukohtade joonis, , reguleer- ja sulgarmatuuri paiknemise joonis	jah	jah
TÜ	Tuletõkkemansettide,-klappide,-läbiviikude markeerimise akt, reguleer- ja sulgarmatuuri tähistamise akt	jah	jah
D	Tuletõkkeklappide loetelu	jah	jah
MA	Kogu hoone SFP, ventilatsioonisüsteemide SFP mõõdistus	jah	jah
A	Näidistöö	ei	jah
D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah
Suitsutõrjesüsteem			
TJ	Paiknemisskeemid	jah	jah
S	Vastavusertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid	jah	jah
D	Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon	jah	jah
TJ	Teostusjoonised (k.a. koos suitsueemaldustsoonidega)	jah	jah
MA	Kontrollaktid: Ülerõhu mõõtmisakt, suitsueemalduse tootlikkuse aktid	jah	jah
D	Vastutavate isikute juhendamise päevik/koolituse aktid.	jah	jah
J	Kasutamisyjuhend, hooldusprotseduuride kirjeldus, hooldusreglement, hooldusleping, hoolduspäevik	jah	jah
D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah
Tuletõkke ja suitsukardinad			
J	Kasutamis-, paigaldus- ja hooldusjuhend (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad).	jah	jah
S	Vastavusertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid	jah	jah
D	Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon	jah	jah
TJ	Teostusjoonised	jah	jah
MA	Mõõtmisaktid	jah	jah
KT	Kaetud tööde aktid	jah	jah
A	Koolitusakt	jah	jah
Insenerkommunikatsioonid			
TJ	Kõigi insenerkommunikatsioonide läbimine kute tuletõkketsoonidest tuletõkkeläbiviikude teostusjoonis	jah	jah
D	Tuletõkkemansettide, tuletõkkeklappide kontroll-tabelid	jah	jah
Gaasivarustus,katlamaja			
KT	Gaasitorustike paigalduse ja ühenduste ülevaatusaktid, fotod	jah	jah
KT	Gaasitorustike isoleerimise ülevaatusakt	jah	jah
MA	Gaasitorustike surveproovide mõõdistusakt	jah	jah
TJ	Gaasitorustiku paigalduse teostusjoonis (x y z) seina siseses, lae tagustes ja põrandaaluses osas	jah	jah
D	Välis- ja sisegaasitorustike pass	jah	jah
TJ	Välis- ja sisegaasitorustike keevistilide skeem	ei	jah
S	Keevituselektroodide sertifikaadid, keevitaja pass, kvalifikatsiooni tunnistus	jah	jah
MA	Tehnikakontrollikeskuse poolt teostatud gammadefektkoopia akt, vms.	jah	jah
MA	Välisgaasitorustiku kasutuselevõtu akt	jah	jah
D	Gaasi kasutamise luba	jah	jah
MA	Katlamaja töötingimustes katsetamise akt	jah	jah
D	Katlamaja ekpluateerimise luba	jah	jah
MA	Suitsu ja ventilatsioonikanalite uurimise akt	ei	jah
MA	Sisegaasitorustiku kasutuselevõtu akt	jah	jah
J	Katlamaja kasutamise ja hooldamise juhend ja akt kasutusõppe läbiviimise kohta	jah	jah
TÜ	Katlamaja seadmete paigalduse ülevaatus	ei	jah
S	Gaasiseadmete vastavustunnistused, seadmete passid, materjalide sertifikaadid	jah	jah
D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah

8630	Sprinkler- ja tuletõrjerveearustus				
	(Veeudu) sprinklersüsteem				
	D	Tööde teostamise plaan		ei	jah
	KT	Torustike, isolatsiooni, muude elementide ja ühenduste ülevaatuse akt, fotod		jah	jah
	D	Sprinklersüsteemi tsoonide arvutused, tehasepoolsed testraportid		ei	jah
	S	Veeudu sprinklersüsteemi torustiku, jaoturpeade, pumpade, mahutite, juhtimiskeskuse, klappide sertifikaadid. Veeudu sprinklersüsteemi infotabloo, garanteeritud toitekaablite, signaalkaablite, veevarustuse mootorsulgklappide sertifikaadid. Vastavusdeklaratsioonid.		jah	jah
	D	Päästeameti poolt kooskõlastatud elektritoiteskeem, automaatika skeem, pumbakeskuse skeem, torustiku paigalduse skeem		ei	jah
	D	Tehasepoolne kinnitus veeudusprinklersüsteemi tööprojekti sobivuse kohta		ei	jah
	J	Sprinklertorustiku, jaoturpeade, pumpade, mahutite, sektiioonklappide, mootorklappide, torukandurite paigaldusjuhendid. Veeudu sprinklersüsteemi kasutusjuhend ning tulekahju korral tegutsemise juhendid. Veeudu sprinklersüsteemi hooldusjuhendid, tehasepoolsed juhendid hoolduste tegemiseks ja veekvaliteedi säilitamiseks.		jah	jah
	TJ	Veeudu sprinklersüsteemi tootejoonised (mahutid, pumbakeskus, torustiku paigaldus, sektiioonklapid, sulgurklapid, skeemid)		jah	jah
	TÜ	Tehasepoolne tööde ülevaatus/kinnitus veeudu sprinklersüsteemi toimivuse kohta. Tehase kinnitus paigaldaja pädevuse kohta		jah	jah
	TJ	Veeudu sprinklersüsteemi ja pumbakeskuse teostusjoonised		jah	jah
	MA	Veeudu katsetuse ja vastuvõtuakt (koos Päästeameti esindaja ja tootjatehase esindaja allkirjaga)		jah	jah
	D	Tehnilised passid		jah	jah
	D	Paigaldatud seadmete, torustike, jne. spetsifikatsioonid		jah	jah
	A	Survestamisaktid		jah	jah
	MA	Süsteemi tõhususe kontrollaktid		jah	jah
	D	Hoolduspäevik		jah	jah
	A	Vastutavate isikute koolitusaktid		jah	jah
	D	Läbipesukava		ei	jah
	MA	Läbipesuakt		jah	jah
	Tuletõrjerveoolikusüsteem				
	TJ	Teostusjoonis		jah	jah
	KT	Torustike, muude elementide ja ühenduste ülevaatuse akt, fotod		jah	jah
	J	Süsteemi kasutamisujuhend, hooldusprotseduuride kirjeldus.		jah	jah
	S	Vastavusertifikaadid, Vastavusdeklaratsioonid		jah	jah
	D	Tehnilised passid		jah	jah
	D	Paigaldatud seadmete spetsifikatsioon		jah	jah
	MA	Survestamisakt		jah	jah
	MA	Süsteemi tõhususe kontrollaktid		jah	jah
	D	Hooldusplaan, hoolduspäevik		jah	jah
	D	Vastutavate isikute juhendamise päevik,		jah	jah
	A	Koolituse akt		jah	jah
	D	Kasutatud materjalide loend		jah	jah
	Tuletõrjevertrass				
	MA	Veetorustiku surveproovi akt		jah	jah
	S	Tagasitäite, liiva, killustiku (fraktsiooni), asfaldi sertifikaat		jah	jah
	KT	Torustike, isolatsiooni, muude elementide ja ühenduste ülevaatuse akt, fotod		jah	jah
	TÜ	Keevisliidete röntgenkontrolli läbivaigustusakt (vajadusel)		jah	jah
	D	Keevitajate pädevustunnistused		jah	jah
	S	Torustike, kaevude, muude elementide sertifikaadid, vastavustunnistused		jah	jah
	KT	Eelisooleeritud torustike puhul jätkukohtade kinnitagemise akt		jah	jah
	D	Jätkukohtade isoleerija pädevustunnistus		ei	jah
	TJ	Torustiku ja kaevude paigalduse teostusjoonis (x y z)		jah	jah
	MA	Signaaltraatidega lekkeotsimisüsteemi kontrollmõõdistuse akt		jah	jah
	KT	Ohutusmärgistuse paigalduse akt, fotod		jah	jah
	MA	Asfaldi suurkehade mõõdistuse akt		jah	jah
	KT	Aluste, torustike, kaevude ja muude toodete ülevaatusaktid, tagasitäite, tihendamise aktid. Torustiku pealne osa (h=30cm) tagasitäite ja tihendamise ülevaatus akt, fotod. Taastatavate katendite (asfalt) aluse tihendusproov.		jah	jah
	A	Näidistöö		ei	jah
	MA	Läbipesuakt		jah	jah
	TJ	Teostusjoonis vastavalt Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 27.08.07.a. määruse nr. 70 kohaselt		jah	jah
	MA	Tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra kontrollimise akt		jah	jah
	D	Kooskõlastatud materjalide loend		jah	jah
	Gaaskustutussüsteem				
	D	Gaaskustutussüsteemi tehase poolsed tsoonide arvutused ja testraportid. Gaaskustutussüsteemi ülerõhuklappide arvutused ning tehase poolne kinnitus arvutuse õigsuse kohta.		ei	jah
	S	Gaaskustutussüsteemi täitegaasi, gaasi jaoturpeade, torustiku, päästikmehhanismi sertifikaadid. Gaaskustutussüsteemi gaasiballoonide tootjatehase taatlemise sertifikaadid. Gaaskustutussüsteemi juhtimiskeskuste, häirelülite, häiretabloode, infotabloode sertifikaadid. Vastavusdeklaratsioonid.		jah	jah
	KT	Torustike, muude elementide ja ühenduste ülevaatuse akt, fotod		jah	jah
	J	Paigaldusjuhendid (ballooniid, torustik, jaoturpead, torustiku kinnitused, ülerõhuklapid, häirenupud, gaasi juhtimiskeskused, jne)		ei	jah
	TÜ	Tehase poolne tööde ülevaatus/kinnitus gaaskustutussüsteemi paigalduse kohta. Tehase kinnitus paigaldaja pädevuse kohta.		ei	jah
	TJ	Gaaskustutussüsteemi ja ülerõhuklappide paigalduse teostusjoonised		jah	jah
	J	Gaaskustutussüsteemi kasutusjuhend ning tulekahju puhul tegutsemise juhend. Gaaskustutussüsteemi hooldusjuhend, tehase poolsete taatlemiste teostamise juhendid. Hooldusprotseduuride kirjeldus.		jah	jah

8640	Tugev-voolu tööd	MA	Gaaskustussüsteemi katsetuse ja vastuvõtuakt (koos Päästeameti esindajaga)	jah	jah
		D	Tehnilised passid	jah	jah
		D	Paigaldatud seadmete spetsifikatsioonid	jah	jah
		MA	Survestamisaktid	jah	jah
		MA	Süsteemi tõhususe kontrollaktid	jah	jah
		D	Hoolduspäevik	jah	jah
		A	Vastutavate isikute koostisaktid	jah	jah
		D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah
		Madal-, kesk- elektritoiteliinid			
		KT	Aluste ülevaatus akt, fotod	jah	jah
		D	Töövõtja andmed, MTR registreering, tegevusloa, vastutava spetsialisti (pädevus) tunnistuse koopia	ei	jah
		KT	Torustike, kaablite paigalduse, muude elementide ja ühenduste ülevaatusakt, fotod.(kaablite kaitsehelüsi klassile vastavuse akt)	jah	jah
		S	Torustike, kaablite ja muude toodete sertifikaadid, vastavustunnistused	jah	jah
		TJ	Torustiku ja kaabli paigalduse teostusjoonis (x y z)kordinaatide tabel ,torupaketi lõige	jah	jah
		KT	Torustiku pealmine osa (h=30cm) tagasitõite ja tihendamise ülevaatus akt, fotod	jah	jah
		KT	Ohutusmärgistuse paigalduse akt, fotod	jah	jah
		MA	Taastatavate katendite (asfalt) aluse tihendusproov	jah	jah
	Tugevvool, valgustus,varutoiteseadmed	S	Küllustiku (fraktsioon) ja asfaldi sertifikaadid	jah	jah
		A	Näidistöö	ei	jah
		TJ	Elektripaigaldise projekt koos võimalike parandustega.	jah	jah
		D	Töövõtja andmed, MTR registreering, tegevusloa, vastutava spetsialisti (pädevus) tunnistuse koopia	ei	jah
		MA	Põrandaküttekaablite mõõteakt enne betoonivalu	jah	jah
		KT	Põrandaküttekaablite kaetud tööde aktid koos paigalduse teostusjoonisega.	jah	jah
		TJ	Eraldi tuleb teostada järgmised teostusjoonised: valgustuse laotusjoonised, pistikupesade ja jõuahelate laotusjoonised, kaablite laotusjoonised, kilpide paiknemise struktuurskeem, kilpide primaar- ja sekundaarahelate joonised.	jah	jah
		S	Materjalide, seadmete ja muude toodete sertifikaadid, vastavustunnistused ning passid.	jah	jah
		KT	Elektripaigalduse ja ühenduste ülevaatus, fotod.	jah	jah
		KT	Reservitoiteallika ja selle toitesüsteemi paigalduse ülevaatus, fotod.Katsetuste protokoll	jah	jah
		KT	Kaetud installatsiooni kaetud tööde aktid koos vastavate teostusjoonisega.	jah	jah
		D	Elektripaigaldise võrguühenduse tehnilised tingimused või liitumispunkti või ühenduspunkti määratlev dokument.	jah	jah
		A	Elektriohutusseaduse paragrahv 18 lõike 3 kohane projekti ekspertiisi akt.	ei	jah
		D	Ehitaja esitatud elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon koos visuaalkontrolli protokolliga.	jah	jah
		D	Elektripaigaldise käidukorraldajat määrav dokument.	jah	jah
	Turvalgustus	TJ	Maanduskontuuri teostusjoonis (x y z) koos kaetud tööde aktidega.	jah	jah
		MA	Maanduskontuuri mõõdistusakt.Maandustakistuse mõõteprotokoll	jah	jah
		D	Elektripaigaldise nõuetekohasuse hindamise dokument.	jah	jah
		A	Elektrisüsteemi ülevaatus ja kontrolli akt.	jah	jah
		D	Elektrisüsteemi pingestusluba.	jah	jah
		A	Seadistamist vajavate seadmete seadistustööde aktid.	jah	jah
		D	Võimalike eriotstarbeliste seadmete mõõtmiste- ja katsetuste protokollid vastavalt tootja nõuetele.	jah	jah
		MA	Elektriohutusseaduse nõuetele vastava labori kontrollimõõtmiste, teimide ja katsetuste protokollid koos kokkuvõtva aruandega.	jah	jah
		MA	Valgustugevuse mõõdistusaktid.	jah	jah
		S	Paigaldatud valgustite lühspetsifikatsioon vastavalt näidisele 13.10.3	jah	jah
		MA	Termo- ja mootorikaitseühendite mõõtmise ja reguleerimise tabel vastavalt näidisele 4 (ala-punkt 13.10.4.)	jah	jah
		MA	Elektripaigaldise mõõtmiste, teimide ja katsetuste mõõteprotokollid (maandustakistuse mõõtmine, toitekaabli isolatsioonitakistuse mõõtmine, maandus- ja potentsiaalühendusjuhtide katkematus kontroll, kaitse rakendusaja määramine ja kontroll; rikkevoolukaitsete kontroll; potentsiaalühendusjuhtide katkematus kontroll jne.	jah	jah
		MA	RLA seadistuse ja katsetuse protokoll vastavalt näidisele 5 (alapunkt 13.10.5.)	jah	jah
		D	Generaatorite kompleks katsetuste aruanne	jah	jah
		D	Õiend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta.	jah	jah
		A	Näidistöö	ei	jah
	Turvalgustus	TJ	Evakuatsiooniplaan turvalgustusega	jah	jah
		S	Seadmete spetsifikatsioonid ja vastavusdeklaratsioonid.	jah	jah
		TJ	Teostusjoonised	jah	jah
		A	Turvalgustuse valgustiheduse ja turvalgustussüsteemi toimimise aja mõõtmise akt	jah	jah
		D	Kasutamisujuhend, hoolduspäevik, hooldusleping, hooldusplan. Seadmete, süsteemide, nende osade kasutus ja hooldusujuhend.	jah	jah
		D	Tehnilised passid, paigaldatud seadmete spetsifikatsioon.	jah	jah
		TJ	Paiknemisskeemid. Teostusjoonised.	jah	jah
		KT	Turvalgustuse paigalduse ja ühenduste ülevaatus, fotod.	jah	jah
		J	Kasutamisujuhend. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvalbad).	jah	jah
		S	Vastavusertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid	jah	jah
		D	Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon	jah	jah
		MA	Valgustiheduse mõõtmisaktid	jah	jah
		TJ	Keskakusüsteemi turvalgustuse struktuurskeem	jah	jah
		MA	Turvalgustuse toimimise aja mõõdamise akt	jah	jah
		D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah

8650	Piksekaitse, maandus, varjestus			
	TJ	Piksekaitsepaigaldise rajamise skeem.	ei	jah
	D	Tööde teostamise plaan	ei	jah
	S	Vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid.	jah	jah
	D	Piksekaitsepaigaldussüsteemi materjalide kasutusluba päästeametilt.	jah	jah
	KT	Paigalduse ja ühenduste ülevaatus, fotod.Töövõtja deklaratsioon	jah	jah
	MA	Piksekaitsepaigaldise mõõdistusakt.Juhtide katkematuse kontroll.	jah	jah
	J	Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad).	jah	jah
	A	Näidistöö	ei	jah
	Nõrkvoolu tööd			
	Nõrkvool, helindus, ajanäidussüsteem, väljakutse süsteem, järjekorra süsteem, infotabloo, inva WC süsteem, appikute/pannika süsteem, arvuti+telefonivõrk, läbipääsusüsteem, valvesüsteem, TV süsteem, audio-video süsteem, videovalve			
	D	Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline kirjeldus,seletuskiri	jah	jah
	TJ	Nõrkvoolukaabelduse teostusjoonis (x y z) seinasises, lae tagustes ja põrandaaluses osas. Plaanid, paiknemisskeemid.	jah	jah
	S	Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid	jah	jah
	D	Töövõtja andmed, MTR registreering, tegevusloa, vastutav spetsialist (turvatehnik) tunnistuse koopia	ei	jah
	KT	Nõrkvoolupaigalduse ja ühenduste toimivuse ülevaatus, fotod	jah	jah
	TÜ	Süsteemide kontrolltesti protokollid.	ei	jah
	D	Ühend kasutaja kasutusõppe läbiviimise kohta.	jah	jah
	D	Paigaldatud seadmete spetsifikatsioon koos kogustega.	jah	jah
	J	Tarkvara ja seadmete paigaldusjuhend, -instruktsioonid, -juhendid. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad ning Päästeameti nõuetele vastav kontroll-tabel.). Süsteemi hooldusjuhend, hoolduspäevik. Tarkvara ja seadmete kasutusjuhendid, litsensid.	jah	jah
	D	Tehnilised passid	jah	jah
	D	Seadmete tootelehed, tarnijad.	jah	jah
	J	Automaatikatarkvara liigendatud struktuurikirjeldus millest selgub kuidas ja milliseid muutujaid programmis kasutatakse.Teostusjoonised ja skeemid	jah	jah
8660	D	Sisend-, väljund- ja süsteemimuutujate tabel	jah	jah
	D	Trendikatsetuste tabelid	jah	jah
	MA	AUTOMAAATIKA SÜSTEEMI PROGRAMMIDE VARUKOPIA	jah	jah
	MA	Süsteemide kaabelduste kontrollmõõdistus, pass.	jah	jah
	A	Näidistöö	ei	jah
	Automaatne tulekahjusignalisatsioon			
	TJ	Paiknemisskeemid	jah	jah
	TJ	ATS struktuurskeem	jah	jah
	TJ	Nõrkvoolukaabelduse teostusjoonis (x y z) seinasises, lae tagustes ja põrandaaluses osas.	jah	jah
	S	Vastavussertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid	jah	jah
	KT	Nõrkvoolupaigalduse ja ühenduste ülevaatus, fotod.Töövõtja deklaratsioon.	jah	jah
	TÜ	ATSi ühendus Häirekeskusega.	ei	jah
	MA	Süsteemide katsetus- ja vastuvõtuaktid.	jah	jah
	D	Süsteemi kontrolltesti protokollid.	jah	jah
	D	Tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon	jah	jah
	MA	Mõõtmisaktid. Süsteemide kaabelduste kontrollmõõdistus, pass.	jah	jah
	J	Kasutamisujuhend. Hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad). Hooldusplaan, hoolduspäevik.	jah	jah
	A	Vastutavate isikute juhendamise päevik/koolituse aktid.	jah	jah
	A	Näidistöö	ei	jah
	D	Kasutatud materjalide loend	jah	jah
8700	Liftid ja muud tõsteseadmed			
	TJ	Liftiähti teostusmõõdistus (x y z)	jah	jah
	MA	Lifti katsetusakt	jah	jah
	D	Liftipassi üleandmine	jah	jah
	S	Toodete, materjalide, seadmete vastavustunnistused, passid, sertifikaadid	jah	jah
	D	Lifti kasutusluba (TKK)	jah	jah
8700	SISUSTUS JA KUNSTITEOSED			
	Sisustus/mööbel			
	D	Sisukord ja vahelehed	jah	jah
	S	Kasutatavate materjalide sertifikaadid, sh info, millise toote puhul seda materjali kasutatud on. Sertifikaat, mis tõendab toote vastavust eurostandarditele (standardesemed, eelkõige toolid) või katselabori poolt teostatud tugevuskatsetuste testraport.	jah	jah
	D	Iga standardeseme kohta info: projektijärgne tunnuskood, tootja ning toote nimetus ja kood (kui eksisteerib), toote kujujoonis või foto, viimistlusmaterjali kood ja tootja nimetus	jah	jah
	T	Eritöömööbli puhul tööjoonised, sh nimistu valmistamisel kasutatud materjalidest, viimistlusmaterjali kood, laki/peitsi/värvi korral tootja ning sarja nimetus ning laki/peitsi/värvi toon	jah	jah
	J	Kasutus- ja hooldusjuhendid. Köögiseadmete paigaldusjoonis. Külmutusseadmete paigaldusjoonis.	jah	jah
	MA	Sisustuse üleandmise- vastuvõtmise akt	jah	jah
	A	Koolitusakt (seadmete kohta, mille kasutamine võib vajada täiendavat koolitust)	jah	jah
	MA	Köögiseadmete ja külmutusseadmete katsetus- ja vastuvõtuakt	jah	jah